

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Читинскому, Карымскому районам

(наименование территориального органа МЧС России)

Предписание № 42/1/22

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

средняя общеобразовательная школа пгт. Атамановка

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Читинскому, Карымскому районам Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Дугарова А.А № 42

от « 01 » апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период

с «28» апреля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

проведена проверка государственным инспектором Читинского, Карымского районов по пожарному надзору Ионкиным Вячеславом Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пгт.

Атамановка, Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Матюгина, 156

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ СОШ пгт. Атамановка, Колосовой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует проектная документация системы пожарной автоматики.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации	06 сентября 2021 года	

		от 16 сентября 2020 года N 1479.		
2	В основном здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) отсутствует дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	06 сентября 2021 года	
3	В здании начальной школы на втором этаже отсутствует 2-й огнетушитель	п. 400 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	06 сентября 2021 года	
4	Запорно-пусковое устройство огнетушителя №19, расположенного в здании начальной школы, опломбировано металлической проволокой.	п. 407 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	06 сентября 2021 года	
5	Истек срок перезарядки огнетушителей: - в здании филиала №38,53,21,47. - в основном здании школы №44,39,4, 31,49.	п. 60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	06 сентября 2021 года	
6	Огнетушитель № 7, установленный в спортивном зале, неисправен (эксплуатируется без распылителя)	п. 407 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	06 сентября 2021 года	
7	- Здание начальной школы: на дверях эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа. (на момент проверки закрыто на внутренний замок)	п. 26 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации	06 сентября 2021 года	

	- Здание филиала: на дверях эвакуационного выхода не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа. (на момент проверки закрыта на навесной замок с внутренней стороны)	от 16 сентября 2020 года N 1479		
8	Отсутствует автоматический сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения	п.4.2 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	06 сентября 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору 06 сентября 2021 года.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Читинского,

Карымского районов по пожарному надзору Ионкин В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» 04 апр. 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



М.Л.П.*

Колосова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

